

主要設備機器一覧表

(別紙3-2)

【電気設備】

設備機器分類		記号	機器名	数量	単位	主な仕様	設置場所
境夢みなとターミナル							
電気設備							
受変電設備							
電力引込							
		WH	取引用計器箱	1	面	SUS(内部計器及びVCTは電力会社取付)	屋外構内柱
		PAS	柱上気中開閉器	1	台	7.2kV,200A(SOG,LA,VT内蔵)SUS製	屋外構内柱
	キュービクル					SUS製(除塩フィルター付)	屋上室外機置場
		LBS	高圧負荷開閉器	1	台	7.2kV3P200AG50A	キュービクル内
		TR1	単相変圧器	1	台	油入1φ3W150kVA6600/210-105V	キュービクル内
		TR2	三相変圧器	1	台	油入3φ3W150kVA6600/210V	キュービクル内
		スコットTR	スコット変圧器	1	台	油入1φ3W30kVA210/210-105V	キュービクル内
		SC	進相コンデンサ	2	台	24kvar	キュービクル内
		SR	直列リアクトル	2	台	6%	キュービクル内
		LGR	漏電火災警報器	1	台	一括警報(TR1,TR2)	キュービクル内
		DEM	デマンド監視装置	1	台		管理事務室
発電設備							
		G	自家用発電機	1	台	ディーゼル3φ3W220V90kVA10秒始動	屋上
			燃料油庫	1	基	390L	屋上
電灯動力設備							
幹線							
		LM-1-1	分電盤	1	面	鋼板製 30A1次分岐1回路	EPS4
						20A1次分岐2回路	
						200A主幹46回路	
						G40A主幹14回路 動力主幹40A1回路	
		L-1-2	分電盤	1	面	鋼板製	警備室
		L-1-3	分電盤	1	面	鋼板製	EPS3
		L-1-4	分電盤	1	面	鋼板製	EPS1
		L-2-1	分電盤	1	面	鋼板製	EPS5
		L-1-A	分電盤	1	面	鋼板製(電力量計付)	警察詰所
		L-1-B	分電盤	1	面	鋼板製(電力量計付)	DBS発券事務所
		L-1-C	分電盤	1	面	鋼板製(電力量計付)	税関事務室
		L-1-D	分電盤	1	面	鋼板製(電力量計付)	動検事務室
		L-1-E	分電盤	1	面	鋼板製(電力量計付)	入管事務室
		LM-1-F	分電盤	1	面	鋼板製(電力量計付)	健康相談室
		M-2-1	分電盤	1	面	SUS製 動力分岐20A11回路	屋上室外機置場
		LM-2-A	分電盤	1	面	鋼板製(電力量計付)	2階OA7071
		LM-2-B	分電盤	1	面	鋼板製(電力量計付)	2階OA7072
電灯分岐							

主要設備機器一覧表

(別紙3-2)

【電気設備】

設備機器分類	記号	機器名	数量	単位	主な仕様	設置場所
	A322	LED照明器具	14	個	直付4900LM	清掃控室、警備控室、控室、設備室
	B321	LED照明器具	19	個	直付3200LM	倉庫1～7
	C321	LED照明器具	5	個	直付3000LM防湿防雨	X線車スペース、荷物搬入口
	D321	LED照明器具	1	個	直付2500LMセンサ付	職員WC
	D322	LED照明器具	3	個	直付5200LMセンサ付	更衣室1・2、給湯室
	E161	LED照明器具	1	個	直付1600LMセンサ付	1階湯沸
	F322	LED照明器具	33	個	埋込6600LM	管理事務室、DBS発券事務所、第1・2検査場、税関事務室、入管事務室、OA7071・2
	F322	LED照明器具	25	個	埋込4750LM	警察詰所、荷物スペース、動検事務室、取調室、健康相談室
	G321	LED照明器具	1	個	埋込3200LMセンサ付	授乳室
	H323	LED照明器具	15	個	埋込4500LM	会議室
	I323	LED照明器具	31	個	埋込6550LM	
	J1000	LED照明器具	98	個	埋込ダウンライト9480LM	待合ホール、入管ホール
	K550	LED照明器具	90	個	埋込ダウンライト4400LM	待合ホール、税関ホール、入管事務室前、展望コーナー
	K350	LED照明器具	84	個	埋込ダウンライト2900LM	出入口(岸壁側)、待合ホール、展望デッキ入口玄関、風除室1、受付コーナー、1階風除室、検疫
	L200	LED照明器具	79	個	埋込ダウンライト1700LM	風除室2、廊下1～3、MWC1～4、WWC1～4、前室2、多目的WC2、前室1、2階前室
	L150	LED照明器具	50	個	埋込ダウンライト1300LM	DBS発券事務所、オストメイトWC、MWC1～4、多目的WC1・3・4、WWC1～4、健康相談室
	M201	LED照明器具	4	個	直付	受付コーナー、検疫
	N201	LED照明器具	25	個	ミラーライト	オストメイトWC、MWC1～4、多目的WC1～4、WWC1～4、健康相談室
	O42	LED照明器具	10	個	防雨型フラケット	屋外階段、展望デッキ
	P161	LED照明器具	7	個	防雨型フラケット	出入口(DBS発券事務所、警察詰所、荷物搬入口、控室、健康相談室、設備室)、ホーチ4
	Q200	LED照明器具	10	個	防雨型ダウンライト	ホーチ1・3・5
	R60	LED照明器具	28	個	防雨型フラケット	外壁、歩廊
	S400	LED照明器具	2	個	防雨型投光器	展望デッキ
	T400	LED照明器具	1	個	防雨型投光器	屋上室外機置場
	U201	LED照明器具	20	個	棚下照明	入管ブース
	V201	蛍光灯照明器具	20	個	ブラックライト	入管ブース
	あ	LED照明器具	4	個	ダウンライト	2階風除室
	Y-BH	LED避難口誘導灯	2	個	壁直付型電池内蔵型	風除室1、ホーチ4
	Z-BH	LED避難口誘導灯(片面)	8	個	天井埋込電池内蔵型	出入口(岸壁側)、荷物搬入口、検疫、廊下2・3、展望デッキ入口玄関、税関ホール、1階風除室
	Z-BH'	LED避難口誘導灯(両面)	1	個	天井埋込電池内蔵型	屋内階段
	X-1	LED非常照明	8	個	埋込型電池内蔵型	受付コーナー、廊下3、風除室2、授乳室、2階前室、前室1
	X-2	LED非常照明	23	個	埋込型電池内蔵型	1階風除室、検疫、入管事務室前、荷物スペース、税関ホール、X線車スペース、待合ホール、出入口(岸壁側)、待合ホール、廊下1・2、風除室1、展望デッキ入口玄関
	X-3	LED非常照明	12	個	埋込型電池内蔵型	税関ホール、OA7071・2、展望コーナー
	X-4	LED非常照明	12	個	埋込型電池内蔵型	入管ホール、待合ホール
	X-5	LED非常照明	1	個	直付型電池内蔵型	屋内階段
		誘導灯信号装置	1	台	誘導音+点滅用	警備室
		警報連動警告灯	26	個	LEDフラッシュ	MWCWWC・多目的WC・オストメイトWC1～4、授乳室
		警報連動警告灯	1	個	回転灯	管理事務室(総合案内窓口)

主要設備機器一覧表

(別紙3-2)

【電気設備】

設備機器分類		記号	機器名	数量	単位	主な仕様	設置場所
構内通信線路設備							
		MDF	MDF盤	1	面	鋼板製	EPS4
		T-1-1	端子盤	1	面	鋼板製	EPS4
		T-1-2	端子盤	1	面	鋼板製	EPS3
		T-1-3	端子盤	1	面	鋼板製	倉庫2
		T-1-A	端子盤	1	面	鋼板製	警察詰所
		T-1-B	端子盤	1	面	鋼板製	DBS発券事務所
		T-1-C	端子盤	1	面	鋼板製	税関事務室
		T-1-D	端子盤	1	面	鋼板製	動検事務室
		T-1-E	端子盤	1	面	鋼板製	入管事務室
		T-1-F	端子盤	1	面	鋼板製	健康相談室
		T-2-1	端子盤	1	面	鋼板製	EPS5
		T-2-A	端子盤	1	面	鋼板製	2階OA7071
		T-2-B	端子盤	1	面	鋼板製	2階OA7072
構内交換設備							
			インターホン	12	台		
テレビ共同受信設備							
		UHF	UHFアンテナ	1	個	AU-2	屋上
			ブースター	3	個	CS・BS・UF-1W	
誘導支援設備							
		NC	トイレ呼出表示機	1	面	10窓	警備室
			ブザー付廊下灯	6	個		オストメイトWC、多目的WC1~4、健康相談室WC
			復旧ボタン	6	個		オストメイトWC、多目的WC1~4、健康相談室WC
			トイレ呼出押しボタン	12	個	引きひも押しボタン両用	オストメイトWC、多目的WC1~4、健康相談室WC各2個
電気錠設備							
		EK	2線式電気錠操作盤	1	面	火報信号連動	警備室
拡声設備							
		AMP	一般放送アンプ	1	面	10局480W	警備室
			システムコントローラー	1	台	10局,緊急3,本体マイク	警備室
			ミキサーユニット	1	台		警備室
			SD/USB対応CDプレーヤー	1	台		警備室
			スピーカー	15	個	天井埋込(3W)	管理事務室、会議室、警察詰所、DBS発券事務所、税関事務室、第1・2検査場、動検事務室、入管事務室、取調室、控室、健康相談室
			スピーカー	40	個	天井埋込(3W ATT付)	各所
			スピーカー	18	個	天井埋込(5W ATT付)	入管ホール、待合ホール
			スピーカー	2	個	壁掛型(3W ATT付)	X線車スペース、荷物スペース
			スピーカー	6	個	全天候型(30W)	展望デッキ
			アッテネーター	15	個	0.5W~6W	管理事務室、会議室、警察詰所、DBS発券事務所、税関事務室、第1・2検査場、動検事務室、入管事務室、取調室、控室、健康相談室
			リモコンマイク	2	個	10局	受付コーナー、税関事務室

主要設備機器一覧表

(別紙3-2)

【電気設備】

設備機器分類		記号	機器名	数量	単位	主な仕様	設置場所
			レピータ盤	1	面	10局リモコンマイク付	ホーチ-5
	音声誘導設備						
			音声標識がイト装置	4	台	微弱電波送受信方式	警備室
			音声標識がイト装置	2	台	2音声式 微弱電波送受信方式	警備室
			音声案内装置(ルームがイト)	6	台	押しボタン方式、常時音方式	多目的WC3・4、MWC3・4、WWC3・4
			送受信アンテナユニット	6	台	空中線式1/4λ	正面玄関、総合案内窓口、DBS発券事務所窓口、展望デッキ入口玄関(内・外)、展望コーナー
			スピーカー	1	台	壁埋込用	総合案内窓口
			スピーカー	5	台	天井埋込	DBS発券事務所窓口、展望デッキ入口玄関(内)、展望コーナー、廊下2、2階前室
			スピーカー	2	台	防滴	正面玄関、展望デッキ入口玄関(外)
	火災報知設備						
			複合盤	1	面	P型1級50回線 壁掛型	警備室
			総合盤	6	組	P型1級発信機、表示灯、電鈴組込	待合ホール(2)、税関ホール(2)、入管ホール、展望コーナー
			感知器	46	個	差動式スポット型2種確認灯付	各所
			感知器	5	個	定温式スポット型1種防水型確認灯付	給湯室、湯沸、授乳室、設備室、2階湯沸
			感知器	14	個	定温式スポット型特種防水型確認灯付	各トイレ
			感知器	82	個	光電式スポット型2種確認灯付	各所
			感知器	12	個	光電式スポット型3種確認灯付	防火戸用
			感知器	4	個	差動式分布型2種確認灯付	倉庫7(2)、EPS1、倉庫3
			空気管	1023	m		待合ホール、入管ホール天井内
			消火栓起動ルー	1	個		設備室
			消火器	19	本	粉末ABC10型	廊下1・2、待合ホール(4)、税関ホール(3)、入管ホール(3)、展望コーナー、廊下(2)、設備室、バルコニー、屋上室外機置場(2)

募集開始時点の主要な設備・機器を掲載しています。
令和7年3月末までに設備・機器の追加等を行う可能性があります。