

入札参加予定者 様

境港管理組合港湾管理委員会事務局長

外港昭和南地区外港 6 号上屋外改修工事の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書-001	
工 事 名	外港昭和南地区外港 6 号上屋外改修工事
入札予定日	令和 6 年 1 2 月 3 日(火)
提出年月日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日(水)
質問事項	回 答
<p>工事費内訳書について 工事設計書（設計内訳書）には、工種・種別・細目別等の項目がありませんが、工事設計書のとおり内訳書を作成して良いでしょうか。</p> <p>6 号上屋改修工事について （ア） 2. コンクリート工事のクラック充填後の下地補修（吹付下地）の種別をご教示ください。 （イ） 4. 屋根工事には法定福利費が計上されていますが、他の工事も同様に計上するのかご教示ください。</p> <p>国際埠頭保安設備等改修工事について （ア）各工事において数量がほとんど一式となっておりますが、詳細図面がないでしょうか。 （イ） 2. 解体撤去工事の壁材撤去・処分にボード屑とありますが、石綿含有建材でしょうか。 （ウ） 4. 鉄骨工事の鋼材費（GL鋼板）2 5 0 kg・工場加工費（SUS製）2 5 0 kg 現場鉄工費（溶融亜鉛メッキ）2 5 0 kgとありますが、どの材料を使用しますか。 （エ）シャッター撤去後に壁を設ける設計になっていますが、壁下地の構造をご教示ください。</p>	<p>工事設計書のとおり内訳書を作成してください。</p> <p>（ア）クラック充填後の下地補修（吹付下地）は、セメント系下地調整塗材 2 種に相当する種別を想定しています。 （イ）他の工事内容にかかる個別の法定福利費の計上は行いません。</p> <p>（ア）国際埠頭保安設備等改修工事については、国際埠頭の制限区域における保安設備等秘密保持の必要な情報が含まれているため、図面提供のためには、調達公告に記載の「誓約書」の提出が必要です。 （イ）対象建築物の竣工年が平成21年であることから石綿含有建材ではないと想定しています。 （ウ）GL鋼板、SUS製、溶融亜鉛メッキのいずれも誤記であり、リップ溝形鋼（C形鋼）の材料費、工場加工費、現場鉄工費を計上しています。 （エ）長尺角波鉄板張（G L 鋼板） t=0.6mmを想定していますが、詳細は誓約書の提出後に提供可能となる設計図面をご確認ください。</p>