

入札参加予定者 様

境港管理組合港湾管理委員会事務局長

外港昭和南地区外港 6 号上屋外改修工事の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書-002	
工 事 名	外港昭和南地区外港 6 号上屋外改修工事
入札予定日	令和 6 年 1 2 月 3 日(火)
提出年月日	令和 6 年 1 1 月 2 5 日(月)
質問事項	回 答
<p>6 号上屋改修工事について                      (ア) 3. 防水工事のコーキング材の撤去について、竣工年月が不明ですが、コーキングはアスベスト含有建材でしょうか。</p> <p>国際埠頭保安設備等改修工事について                      (ア) 入手した図面では復旧する外壁の構成を判断しかねます。詳細図面がないでしょうか。                      (イ) 内壁のPB張りは、C型鋼直貼りでしょうか。                      (ウ) C型鋼は、C-100×50×2.3 @455 でしょうか。</p>	<p>施工対象建築物は平成 9 年度の竣工ですが、現時点では、アスベストは含有されていないものと考えています。しかしながら、撤去材の処分に当たり、必要に応じてサンプル採取による含有調査等を設計変更にて対応しますので、監督員と協議してください。</p> <p>(ア) 現時点で提供した図面以外の詳細図面はありません。現場説明書にも記載したとおり、現地精査の結果など現場条件に応じて設計変更することを考えています。                      (イ) C型鋼と直角方向にLGS下地を配置し、その上にPBを貼ることを考えています。                      (ウ) C-100×50×2.3@455を計上しております。</p>